

EK típusvizsgálati tanúsítvány

EC type examination certificate

CE-0085BQ0021

Termékazonosító szám
product identification no.

Alkalmazási terület <i>field of application</i>	EK gázüzemű berendezésekre vonatkozó irányelv (90/396/EGK) <i>EC Gas Appliances Directive (90/396/EEC)</i>
A tanúsítvány tulajdonosa <i>owner of certificate</i>	Viessmann Werke GmbH & Co KG Viessmannstraße 1, D-35107 Allendorf (Eder) Németország
Forgalmazó <i>distributor</i>	Viessmann Werke GmbH & Co KG Viessmannstraße 1, D-35107 Allendorf (Eder) Németország
Termékkategória <i>product category</i>	Gázfűtésű kazán hozzá tartozó égéstermék-elvezető rendszerrel: kondenzációs kazán, túlnyomásos égővel (3212)
Termékmegnevezés <i>product description</i>	Kondenzációs kazán, MatriX égővel
Modell <i>model</i>	Vitocrossal 200 CM2- ...
Rendeltetési országok <i>countries of destination</i>	AT, BA, BE, BG, BY, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, ME, NL, NO, PL, PT, RO, RS, RU, SE, SI, SK, TR, UA
Vizsgálati beszámolók <i>test reports</i>	kiegészítő vizsgálat: 2007. augusztus 30-i 144895aE4/15836 (GWI)
Vizsgálati alapok <i>basis of type examination</i>	EU/90/396/EGK (1990. június 29.) DIN EN 303-1 (1999. március 1.) DIN EN 303-3 (1999. január 1.) DIN EN 677 (1998. augusztus 1.)
Ügyiratszám <i>file number</i>	07-0704-GEA

2007.11.09. Rie A-1/2

Dátum, szerkesztette, lap, a tanúsítványi hivatal vezetője
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH - a Német Szövetségi Kormány által kinevezett és az Európai Bizottság által a gázüzemű berendezések megfelelőségi értékeléséért felelős hivatalosan bejegyzett hivatal

DVGW CERT GmbH - notified by the government of the Federal Republic of Germany and officially registered by the European Commission for conformity assessment of gas appliances

ZLS

ZLS-ZE-527/07

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Straße 1-3
53123 Bonn

Telefon: +49 228 91 88-888

Telefax: +49 228 91 88-993

eMail: info@dvgw-cert.com

Villamossági adatok: 230 V AC, 50 Hz
electrical data

Készülékkategóriák <i>appliance categories</i>	Gáznyomás értékek <i>supply pressures</i>	Rendeltetési országok <i>countries of destination</i>	Megjegyzések <i>remarks</i>
I2E	20 mbar	LU, PL	
I2E Ls	20,13 mbar	PL	
I2E Lw	20,20 mbar	PL	
I2E(S)B	20/25 mbar	BE	
I2ELL	20 mbar	DE	
I2Esi	20/25 mbar	FR	
I2H	20 mbar	AT, CH, CZ, DK, EE, ES, FI, GB, GR, IE, IS, IT, LT, LU, LV, NO, PT, RO, SE, SI, SK, TR	
I2HS	25 mbar	HU	
I2L	25 mbar	NL	

Típus <i>type</i>	Műszaki adatok <i>technical data</i>	Megjegyzések <i>remarks</i>
...80	Névleges teljesítmény: 27...80 kW Hőterhelés (Hi): 27...82 kW	
...105	Névleges teljesítmény: 35...105 kW Hőterhelés (Hi): 36...108 kW	
...130	Névleges teljesítmény: 43...130 kW Hőterhelés (Hi): 45...134 kW	
...170	Névleges teljesítmény: 43...170 kW Hőterhelés (Hi): 44...175 kW	
...225	Névleges teljesítmény: 75...225 kW Hőterhelés (Hi): 77...232 kW	
...285	Névleges teljesítmény: 95...285 kW Hőterhelés (Hi): 98...293 kW	

Használati tudnivalók / Megjegyzések
hints of utilization / remarks

A B23, B23P (FR), C33, C43, C53, C63 (nem BE) und C83 készüléktípusok: a 5826 198-5 3/2006 számú tervezési leírásnak felelnek meg.

A kazánt kettős kaszkádként közös égéstermék-gyűjtő vezetéssel a 5596 839 9/2005 számú szerelési leírás alapján lehet beszerezni.

Kiegészítésként ellenőrzött rendeltetési országok, készülékkategóriák és gáznyomás értékek:

BG, HR, RU, BA, RS, ME, BY, UA: I2H (20 mbar)

A CE jelölést csak akkor fogadják el Horvátországban, az Orosz Föderációban, Bosznia-Hercegovinában, Szerbiában, Montenegróban, Belorussziában és Ukrajnában megfelelési bizonyítványként, ha ezek az országok az EK-gázkészülékekről szóló irányelvet (90/396/EGK) átültetik nemzeti jogrendszerükbe.

